

KONTROLLPLAN - INSTALLATION AV ELDSTAD OCH RÖKKANAL enligt PBL, PBF och BFS

Fastighet: Fastighetsbeteckning:
 Byggherre:
 Entreprenör: Kontrollansvarig:
 Datum:



EXEMPEL

Nr	Kontrollpunkt	Mot vad kontrolleras	Kontrollmetod	Vem kontrollerar	När	Dokumentation	Datum/signatur
1	Anmälan och startbesked	PBF 6 kap. 1 § 4; PBL 10 kap. 3 §	Dokumentkontroll	Byggherre	Före start	Anmälan/startbesked	
2	Eldstadens produkt och utförande	PBL 8 kap. 19 §; BFS 2024:7, 4 kap. 12 §	Kontroll mot produktdokumentation och monteringsanvisning	Byggherre/entreprenör	Före/under installation	Produktdokumentation	
3	Eldstadens placering	BFS 2024:7, 4 kap. 15 §	Okulär kontroll	Entreprenör	Under installation	Egenkontroll/foto	
4	Eldstadsplan	BFS 2024:7, 4 kap. 10 §	Mätning och okulär kontroll	Entreprenör	Under installation	Foto/mätning	
5	Skyddsavstånd till brännbara byggnadsdelar	BFS 2024:7, 4 kap. 19 § samt tillverkarens anvisningar	Mätning	Entreprenör	Under installation	Egenkontroll	
6	Röckkanalens egenskaper och dimensionering	BFS 2024:7, 4 kap. 12 och 18 §§	Kontroll av produkt- och dimensioneringsunderlag	Sakkunnig/entreprenör	Före installation	Underlag	
7	Röckkanalens brandtekniska klass/skydd mot sotbrand	BFS 2024:7, 4 kap. 19 §	Kontroll av produktdokumentation och utförande	Entreprenör	Före installation	Produktdokumentation	
8	Röckkanalens täthet	BFS 2024:7, 4 kap. 17 §	Läckagemätning/röktrycksprovning	Sakkunnig	Efter installation	Protokoll	
9	Genomföringar genom vägg, bjälklag och tak	BFS 2024:7, 4 kap. 19 §	Mätning och okulär kontroll	Entreprenör	Under installation	Foto/egenkontroll	
10	Röckkanalens temperatur	BFS 2024:7, 4 kap. 14 §	Kontroll mot produktens klassning/beräkning	Sakkunnig/entreprenör	Före/under installation	Produkt-/projekteringsunderlag	
11	Röckkanalens mynning över tak	BFS 2024:7, 4 kap. 16 §	Mätning	Entreprenör	Efter installation	Foto/mätning	
12	Förbränningsluft	BFS 2024:7, 4 kap. 9 §	Kontroll av tilluft och installation	Entreprenör	Under installation	Egenkontroll	
13	Rensning, sotning och inspektion	BFS 2024:7, 4 kap. 21 §	Kontroll av åtkomlighet och rensluckor	Entreprenör/Sakkunnig	Efter installation	Egenkontroll	
14	Bärförmåga och infästning	PBL 8 kap. 4 § 1; BFS 2024:6	Kontroll mot konstruktions-/monteringsunderlag	Entreprenör/konstruktör	Före/under installation	Konstruktionsunderlag/egenkontroll	
15	Sättningar och rörelser	BFS 2024:7, 4 kap. 13 §	Kontroll av underlag och infästning	Entreprenör	Under installation	Egenkontroll	
16	Påverkan på ventilation/inomhusmiljö	PBL 8 kap. 4 § 3; BFS 2024:8; BFS 2024:7, 4 kap. 9 §	Funktionskontroll	Sakkunnig/entreprenör	Efter installation	Protokoll/egenkontroll	
17	Säkerhet vid användning, heta ytor m.m.	PBL 8 kap. 4 § 4; BFS 2024:9	Okulär kontroll	Entreprenör	Efter installation	Egenkontroll	
18	Ändringar av en byggnad utförs varsamt.	PBL 8 kap. 17 §	Okulär kontroll	Entreprenör/byggherre	Före start	Foto innan åtgärd påbörjades	
19	Slutlig funktionskontroll och dokumentation	PBL 10 kap. 6 och 34 §§	Kontroll av samtliga kontroller och provningar	Byggherre	Inför slutbesked	Signerad kontrollplan + protokoll (sotarintyg)	